

MAIRIE DE CHAPONNAY
69970 CHAPONNAY
(RHÔNE)

Tél . 04.78.96.00.10

DECISION DU MAIRE

Objet : Signature d'un contrat de maintenance pour les chaudières et climatisations de plusieurs bâtiments communaux

Le Maire,

Vu la délibération du 28 mai 2020 n°2020-23, confiant au maire, Raymond DURAND, pour la durée de son mandat, les délégations prévues à l'article L.2122-22 du CGCT, 4ème point,

Vu l'article R.2123-1 du code de la commande publique,

Considérant la nécessité de réaliser des prestations de maintenance pour les chaudières et climatisations des bâtiments communaux, telles que listées en annexe,

Considérant la proposition établie pour l'année 2023, par la société THERMICLIM (69 - Chaponnay), pour un montant de 3 876 € TTC

DECIDE

- Article 1 :

De signer un contrat de maintenance pour l'année 2023, avec la société THERMICLIM (69 - Chaponnay), pour un montant de 3 876 € TTC,

- Article 2 :

Le Responsable des services est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera : transmise en préfecture du Rhône, à Monsieur le Trésorier, publiée sur le site internet de la commune et notifiée à l'entreprise.



CHAPONNAY, le 29/03/2023
Le Maire,
Raymond DURAND



Contrat d'entretien annuel et maintenance pour chaudière gaz P2 :

Comprenant :

- 1 visite annuelle
- Contrôle de sécurité
- Nettoyage chaudière (corps de chauffe et brûleur)
- Contrôle du conduit de fumée
- Nettoyage du siphon des condensats
- Dépannage avec assistance main d'œuvre et

déplacement.

En cas de panne nécessitant des pièces de remplacement, les travaux seront présentés sous forme de devis.

Entretien et maintenance climatisation

Comprenant

- 1 visite annuelle
- Contrôle de sécurité
- Nettoyage climatisation(filtres, échangeur et condensateur)
- Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique
- Attestation d'étanchéité

Dépannage avec assistance main d'œuvre et déplacement

En cas de panne nécessitant des pièces de remplacement, les travaux seront présentés sous forme de devis.

Mairie :

1 chaudière de marque De dietrich TYPE MCA 45

Salle informatique

climatisation 1 mono split

Bibliothèque :

1 chaudière de marque Weischaup + 1 brûleur gaz type wigion

Club du 3ème Age

1 chaudière de marque Chappée Type NXR 1C42

Restaurant scolaire

1 chaudière condensation de marque Frisquet Type Hydroconfort Visio,

Salle cancer ancienne école Maternelle

Climatisation Mono split de marque Atlantic type AOYG18LFC

Centre de loisir Jules VERNE

1 chaudière condensation de marque Ft Type Hydromotrix

Service technique

1 Chaudière de marque Saunier Duval type Thémaplus condens,
+ 2 aérothermes gaz AE V3 H 50

Gymnase Groléas

1 chaudière de marque Saunier duval type Thémaplus F24E + 8 radiants gaz

Crèche Le Petit Prince

Climatisation pompe à chaleur eau/eau de marque CIAT Type LG 100Z1 2 visites annuelles. Basculement en chaud ou froid

climatisation 2 by split de marque Atlantic Type AOYG024LAT3 et Toshiba

Appartements : 2216 Rue Humbert d'aillon Chaponnay

Locataire 1 chaudière gaz condensation de marque Chaffoteau type Urbia 25FF

Locataire 1 chaudière gaz condensation de marque Saunier Duval Thémaplus